

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchshoren@gmail.com

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности по г.Сорочинску и Сорочинскому району

(наименование органа государственного надзора)
461900, г.Сорочинск ул.1 Мая, 1, ogpn_sor@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора)

Предписание N 27/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара





Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1» города Сорочинска Оренбургской области


(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г.Сорочинска и Сорочинского района по пожарному надзору № 27 от 23 марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 09 мин. 04 апреля 2016г. по 14 ч. 40 мин. 05 апреля 2016г. старшим дознавателем ОНД по г.Сорочинску и Сорочинскому району капитаном внутренней службы Бачуриным Евгением Юрьевичем проведена внеплановая выездная проверка территории, зданий и помещений по адресу: г.Сорочинск, ул. Чапаева, 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №1 г.Сорочинска» Мясоедовой И.В.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведена качественная оценка выполненной огнезащиты 02.09.2011г. деревянных конструкций чердачного помещения, с учетом установленного срока службы.	п.21 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390), п.5.3 ГОСТ Р 53292—2009, п.5.4.5 СП 2.13130.2012	01.04.2017	
2	Ступени в лестничной клетке выполнены различной высотой и шириной проступи.	п.6.28* СНИП 21-01-97*; п.5.3 СНИП 31-06-2009; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	01.04.2017	
3	При выходе из лестничной клетки в коридор с северной стороны имеются перепады высот с 2 ступенями различной высотой.	п.6.28* СНИП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	01.04.2017	
4	Ширина наружных лестничных маршей и выходных площадок из здания детского сада менее 1,35 м. (фактически 1,1м.).	п.п. 6.29, 6.31* СНИП 21-01-97*; п.п. 4.4.1, 4.4.3 СП 1.13130.2009	01.04.2017	

	стенной 1-го типа на всю высоту здания.	п.п. 7.4., 7.16 СНиП 21-01-97*; п.6.1. СНиП 31-06-2009		
6	Перед выходом из средней «Б» группы имеется перепад высот (установлен порог не в дверном проеме).	п.6.28* СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.36 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390)	01.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности
по г.Сорочинску и Сорочинскому району Бачурин Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 05 » апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 05 » 04 20 16 г

Бачурин Е.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)