

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому
городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам
461900, г.Сорочинск ул.1 Мая, 1

Предписание N 31/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 1» города Сорочинска Оренбургской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора
Сорочинского городского округа, Тоцкого и Красногвардейскому районам по
пожарному надзору №31 от 26 февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 20 мин.
по 16 ч. 50 мин. 16 марта 2021г. начальником отделения ОНДиПР по
Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам
майором внутренней службы Бачуриным Евгением Юрьевичем проведена
плановая выездная проверка территории, здания и помещений по адресу: г.
Сорочинск, улица Чапаева, д.13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад №1» г.Сорочинска Мясоедовой
И.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п.17 подп. «б»	01.07.21г.	
2	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками системы оповещения людей при пожаре (далее - оповещение), должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ст.6, ст.83, СП 5.13130.2009 п.14.1, 14.2, приложение Р	01.07.21г.	

извещателей, включенных по логической схеме «И», фактически установка оповещения запускается от одного пожарного извещателя. Допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р (В соответствии с приложением Р применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром – данное условие не выполняется.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР

по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и

Красногвардейскому районам Бачурин Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 16 ” марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

А.И.И.
(подпись)

Заведующий Мещеряков И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » 03 20 21 г